

Obrtnička i industrijska graditeljska škola

Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

br. Y021 0712 176 PRAV 02

Zagreb, srpanj 2012.g.

SADRŽAJ	Strana
Temeljne odredbe	2
Obaveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara	5
Obaveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara	7
Obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, Obaveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole	10
Upoznavanje radnika s opasnostima i mjerama zaštite od požara	11
Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju	13
Osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika	13
Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije	13
Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara	14
Mjere zaštite od požara i mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose	14
Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara	21
Postupanje radnika u slučaju nastanka požara	23
Prijelazne i završne odredbe	23
Sadržaj priloga	
Program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara	24
Raspored ručnih vatrogasnih aparata	25
Obrazac evidencije o redovnom pregledu vatrogasnih aparata	26
Postupanje radnika u slučaju požara	27
Kategorizacija MUP-a	30

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10), a u svezi s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.), i članka 191. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13, (u daljnjem tekstu: škola), Školski odbor donosi dana _____ 2012.g.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Primjena pravila zaštite od požara utvrđuje se u skladu sa III kategorijom ugroženosti od požara, sukladno rješenju broj: 511-19-36-UP-I-14227/1-1995, od 14.11.1995.

Članak 2.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je ravnatelj škole.

Članak 3.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u školi je g. Davor Klešćić, na radnom mjestu domara, srednja stručne spreme, koji posjeduje rješenje o položenom stručnom ispitu broj 511-01-90-UP/I-1795/1-1998 E - 2618, od 14.04.1999.

Članak 4.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- obavljanje unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- upoznavanje radnika s opasnostima mjerama zaštite od požara,
- osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- prijelazne i završne odredbe.

Članak 5.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

- program osposobljavanja radnika iz zaštite od požara,
- popis i raspored vatrogasnih aparata,
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata,
- postupanje radnika u slučaju požara,
- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara.

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan uzbunjivanja, plan evakuacije i dr.) izrađeni su u zasebnim elaboratima.

Plan obavješćivanja (KLASA: 011-03/12-01/03, URBROJ: 251-279-01-12-1), donešen je dana 23. veljače 2012.g.

Plan evakuacije donešen je dana 1. veljače 2012.g.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije razrađene su i postavljene pored strojeva.

Članak 6.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju kod osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odlukom određuje Ravnatelj.

Članak 7.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama Škole kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 8.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za školu u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i napatka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Odgovornu osobu vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara Škole.

Članak 9.

U građevinama i poslovnom prostoru u zakupu, zajedničkom poslovanju i poslovnoj suradnji, Školu je dužna pridržavati se Zakonom određenih i propisanih mjera zaštite od požara.

Međusobni odnosi, obveze i način provođenja mjera zaštite od požara između Škole, zakupoprimalaca, pravnih osoba u zajedničkom poslovanju ili poslovnoj suradnji, uređuju se u sklopu ugovora o zakupu ili posebnim ugovorom.

II. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 10.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca,
- držati se oznaka upozorenja i napatka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije kao i izvršavanje poslova i zadataka ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije

- o aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- o čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i naljepljenim za njihovu upotrebu,
- o poznaju razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.

Članak 11.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- o poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- o upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- o prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- o tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca,
- o držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- o brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonite posljedice,
- o odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- o aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- o čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i naljepljenim za njihovu upotrebu.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 12.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu škole imaju:

- Ravnatelj, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi,
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- voditelji radionice praktične nastave.

Članak 13.

Ravnatelj nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Kada ravnatelj nije na radnom mjestu ili je spriječen provoditi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučajevima kada se obavljanje djelatnosti vrši na dislociranim lokacijama, njegovu dužnost preuzimaju ovlašteni predstavnici poslodavca.

a) Ravnatelj

Članak 14.

Ravnatelj je odgovorna za provođenje mjera zaštite od požara u svim građevinama i prostorima škole, te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika,
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogućiti im obavljanje inspekcijskih pregleda,
- poduzima disciplinske mjere za one radnike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru škole.

b) Ovlaštenja i dužnosti osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 15.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u školi odgovoran je Ravnatelj za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika u građevini i na prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik škole.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara škole u području zaštite od požara u građevini i prostoru u vlasništvu ili na korištenju škole ima prava i dužnosti da:

- predlaže Ravnatelj provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
- provodi u djelo odluke Ravnatelj donesene u svezi sa zaštitom od požara,
- upozorava Ravnatelj na utvrđene nedostatke prilikom pregleda nadzornika zaštite od požara te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,
- surađuje pri nadzornom pregledu i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda, te ovlaštenim predstavnicima poslodavca pruža potrebne podatke i obavijesti,
- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (održavanje vatrogasnih aparata, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara i zapaljivih plinova i para, ispitivanje gromobranske instalacija, ispitivanja elektro instalacija, ispitivanja strojeva i uređaja i dr.),
- najmanje jednom godišnje podnosi Ravnatelju izvješće o stanju zaštite od požara,
- Ravnatelj podnosi prijedloge za odobrenje sredstava potrebnih za provođenje zaštite od požara,
- organizira osposobljavanje radnika iz područja zaštite od požara i o tome vodi evidenciju,
- analizira uzroke požara i eksplozija koji su se dogodili u građevini i na prostoru u vlasništvu ili korištenju škole,
- planira redovno servisiranje i nabavu vatrogasnih aparata u suradnji s ovlaštenim predstavnicima poslodavca,
- planira periodičko ispitivanje svih stabilnih sustava za gašenje požara kao i drugih instalacija te nabavku sredstava i opreme za gašenje požara u suradnji s financijskom službom,
- provjerava provode li se mjere zaštite od požara u škole,
- radi otklanjanja nedostataka zaštite od požara surađuje s osobama koje održavaju objekte,
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene propisima i ovim Pravilnikom.
- vrši provedbe internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad u dijelu zaštite od požara,

- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- daje odobrenje za vrstu opreme i sredstava za gašenje požara koje nabavlja nabavna služba.

c) ovlašteni predstavnici poslodavca

Članak 16.

Ovlaštenim predstavnicima poslodavca u društvu smatraju se:

- voditelji radionice praktične nastave.

Članak 17.

Ovisno o organizacijskom ustroju ravnatelja može odrediti ovlaštene predstavnike poslodavca u svrhu odgovarajućeg provođenja mjera zaštite od požara za vrijeme i u sklopu pojedinih tehnoloških procesa koje nije u mogućnosti samostalno nadzirati.

Ovlašteni predstavnik poslodavca odgovoran je da se za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije. Ovlašteni predstavnik poslodavca obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorijama građevine u svom djelokurugu rada i rukovođenja. O uočenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za njihovo otklanjanje. Ovlašteni predstavnik poslodavca vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima. Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara odgovoran je ovlašteni predstavnik poslodavca.

Članak 18.

Ovlašteni predstavnik poslodavca je dužan upoznati svakog radnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozija te mjerama zaštite na tom radnom mjestu. Svakog radnika nakon premještanja s jednog na drugo radno mjesto, ovlašteni predstavnik poslodavca mora upoznati s opasnostima od požara i eksplozija i provođenjem odgovarajućih mjera zaštite od požara. Ovlašteni predstavnik poslodavca je odgovoran da na radnim mjestima gdje postoje opasnosti za nastanak i širenje požara rade radnici koji su stručno osposobljeni za takve poslove i koji su osposobljeni iz područja zaštite od požara.

Članak 19.

Posebne dužnosti ovlaštenog predstavnika poslodavca su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zaštite od požara,
- obavlja kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevini glede provođenja mjera zaštite od požara,

- vrši kontrolu provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o specifičnosti tehnologije obavljanja djelatnosti pravne osobe,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.
- u slučaju izravne opasnosti nastanka požara s osobom zaduženom za poslove zaštite od požara dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne može, dogovoriti će se o privremenom prekidu rada dokle opasnosti postoje,
- izvjestiti osobu zaduženu za poslove zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara,
- u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara protiv radnika poduzima mjere propisane drugim općim aktom.

Članak 20.

Ovlaštene predstavnike poslodavca ravnatelj određuje pisanom odlukom.

IV. OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Općenito

Članak 21.

Unutarnja kontrola u području zaštite od požara organizira i provodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, kao radnik koji ima posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu mjera zaštite od požara, kontrolira i provjerava provode li se mjere zaštite od požara koje su regulirane odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

Poslove osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara može obavljati osoba koja ima najmanje srednju spremu tehničkog smjera, te položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Članak 23.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatru u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl., te o tome izvjestiti ovlaštenog predstavnika poslodavca,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi,
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca, te o tom izvjestiti Ravnatelj.

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 24.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara prije početka rada obavezan je vizualno pregledati svu opremu za dojavu i gašenje požara, u smisu opće funkcionalnosti i dostupnosti. Utvrđene nedostatke dužan je prijaviti ravnatelju koji ih je dužan u najkraćem roku otkloniti.

Članak 25.

Ako osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci na opremi za dojavu i gašenje požara, a da takvo stanje bitno utječe na siguran tijek rada i sigurnost djatnika, ima pravo prekinuti rad. U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, dužan je o tom izvjestiti Ravnatelj.

Članak 26.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara poslodavca dužna je kontrolirati radnike glede primjene mjera zaštite od požara tijekom radnog vremena. Za utvrđene propuste ima pravo radnika udaljiti iz radnog prostora te protiv njega poduzeti mjere propisane drugim općim aktom.

V. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje radnika

Članak 27.

Svaki radnik prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br.61/94.).

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnog Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

b) Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Članak 28.

Svako radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, ovlašteni predstavnik poslodavca dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Nakon završenog upoznavanja radnika, izdaje mu se pisani naputak o opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije kojih se mora držati tijekom rada. Nakon upoznavanja i predaje pisanih naputaka, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastanu požar ili eksplozija.

U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama

zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu dužan ga je upoznati ovlašteni predstavnik poslodavca te ponoviti postupak sukladno stavku 1. i 2. ovog članka.

Članak 29.

Radnici koji tijekom jedne radne smjene ili tijekom određenog vremenskog razdoblja redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova moraju za te poslove biti osposobljeni i od ovlaštenog predstavnika poslodavca upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

Članak 30.

Osposobljavanje radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, provodi se prema programu utvrđenim u Prilogu 1.

Članak 31.

Nije predviđena periodična provjera znanja o opasnostima i mjerama zaštite od požara, osim u uvjetima predviđenima u sklopu ovog pravilnika.

Članak 32.

Evidenciju o osposobljavanju radnika sukladno odredbama ovog Pravilnika odnosno pravila iz područja zaštite od požara vodi osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

VI. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA TE DRUGIH INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 33.

Za održavanje opreme i instalacije (toplinska podstanica) čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju odgovoran je domar u sklopu svojih osnovnih radnih zadataka sukladno ugovoru o radu.

VII. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 34.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika zaduženi su:

- za razradu postupaka – osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- za poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara – ravnatelj škole.

VIII. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 35.

Kretanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije (toplinska podstanica) je zabranjeno za sve radnike odnosno druge osobe na koje se odnose odredbe ovog pravilnika.

Kretanje na navedenim prostorima iznimno je dozvoljeno radnicima koji ispunjavaju odredbe posebnih propisa i odredbi ovog pravilnika (domar).

IX. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 36.

Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbuñivanja o opasnostima od požara definirano je u sklopu Plan obavješćivanja kao zasebnog elaborata.

X. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 37.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mjesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N., br.: 101/11).

Članak 38.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 39.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, munjovodnim (gromobranskim) instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

A) Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 40.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 41.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 42.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

A.1 Izlazi i izlazni putovi

Članak 43.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 44.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 45.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

A.2 Otvori u zidovima

Članak 46.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 47.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda (ventus uređaji i sl.). Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

A.3 Zidovi, stupovi i stropovi

Sve preinake na zidovima, stupovima i stropovima mogu se obavljati sukladno važećim propisima iz područja graditeljstva. Ukoliko se obavljaju jednostavniji poslovi (npr. pojačano održavanje) potrebno je pribaviti suglasnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Moguća oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) potrebno je popraviti sa materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji. U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 48.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje.

A.4 Pokrovi i krovišta

Članak 49.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

A.5 Prometnice i prilazi

Članak 50.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakršeni vozilima, te
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

Članak 51.

Sve električne instalacije i uređaji, te munjovodne (gromobranske) instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 52.

Rokovi periodičkog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su u sklopu Pravilnika pojedinog sustava, odnosno zakonskim odredbama.

B.1 Posebne mjere zaštite od požara kod korištenja uređaja za zagrijavanje

Članak 53.

Pod uređajem za zagrijavanje smatra se dio opreme koji pretvara bilo koji oblik energije u toplinsku energiju.

U školi se za zagrijavanje koristi toplinska podstanica.

Članak 54.

Periodičan pregled i ispitivanje svih sustava za zagrijavanje vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Članak 55.

Zabranjeno je korištenje svih dodatnih nedozvoljenih, od strane osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, strojeva i uređaja za zagrijavanje, koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom objekta.

B.2 Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama

Članak 56.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse.

Članak 57.

Priključivanje i servisiranje trošila na plinsku instalaciju, smije obavljati samo ovlašteni serviser, te o istom mora ostaviti pismeni zapis.

Članak 58.

Dozvoljeno je korištenje samo ispitanih plinskih trošila.

Članak 59.

Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši distributer plina, u rokovima propisanim važećim propisima.

B.3 Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhala u uredskim i pomoćnim prostorijama

Članak 60.

Dozvoljeno je korištenje električnih kuhala samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima (čajne kuhinje).

Članak 61.

Uporabu električnih uređaja za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električnih kuhala zabranjeno je koristiti u svim vrstama uredskih, proizvodnih i skladišnih prostora.

B.4 Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih uređaja

Članak 62.

Svi ventilacijski sustavi moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

B.5 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara

Članak 63.

Sva oprema i sredstava za gašenje požara, te sustavi za dojavu i gašenje požara i zapaljivih plinova i para moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

Članak 64.

Za organiziranje i provođenje svih definiranih i propisanih mjera zaštite od požara odgovoran je Ravnatelj, odnosno ovlašteni predstavnici poslodavca.

Članak 65.

U građevinama i poslovnim prostorima postavljena su slijedeća sredstva za gašenje požara:

- unutarnja hidrantska mreža,
- protupanična rasvjeta,
- tipkala za isključenje električne energije,
- ručni vatrogasni aparati u svim građevinama i prostorima (broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata po prostorijama) daje se u prilogu br. 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 66.

Ispitivanje ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara, može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova. Ispitivanje ispravnosti vrši se najmanje jedan puta godišnje.

Članak 67.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis. Održavanje vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema planu i programu koji je usklađen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N., br.: 101/11).

Članak 68.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja domar škole, najmanje jednom u svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 69.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata domar vodi upisnik. Obrazac upisnika o redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata daje se u prilogu br. 3, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

C) OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Općenito

Članak 70.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili uskladištavaju gorivi materijali (ambalaža i ostali gorivi materijali) zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, te držanje i smještaj stvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 71.

Svako korištenje ili uskladištenje zapaljivih plinova i tekućina potrebno je vršiti u skladu sa važećim propisima iz predmetnog područja.

Članak 72.

U svim prostorima škole je zabranjeno pušenje.

Članak 73.

Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje) ukoliko se ne vrši u redovnom procesu rada, može se obavljati u prostorijama građevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanje pisanog odobrenja osobe zadužene za zaštitu od požara i naloženih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

XI. ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 103.

Ravnatelj ima pravo i obvezu, da vrši nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.

Ravnatelj je odgovorna za osiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.

Ravnatelj ima pravo da vrši kontrolu rada osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ovlaštenih predstavnika poslodavca, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara,

Članak 104.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima R Hrvatske mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu.

Članak 105.

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara,
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti:

- Ravnatelj
- osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Članak 106.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,

- neprijaviti osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozija unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 107.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili ovlašteni predstavnik poslodavca ili osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijaviti ovlaštenom predstavniku poslodavca ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.

Članak 108.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima RH protiv radnika mogu se poduzeti slijedeće mjere:

- pismeno upozorenje za manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara, a koje donosi Ravnatelj, osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara i ovlašteni predstavnik poslodavca.
- otkaz ugovora o radu, za veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara o čemu odluku donosi Ravnatelj.

XII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 74.

Postupanje radnika u slučaju požara razdrđeno je u sklopu Priloga 4 ovog Pravilnika i sastavni je dio Plana i programa osposobljavanja radnika u primjeni mjera zaštite od požara.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 114.

U slučaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumačenja ima Ravnatelj.

Članak 115.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 135.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja. Donošenjem ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara (KLASA: 602-03/08-02/6, URBROJ: 251-279-01/08) od 18. prosinca 2008.g.

Predsjednik Školskog odbora:

Ravnatelj:

Ovaj Pravilnik donesen je dana _____

i objavljen je na oglasnoj ploči dana _____

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

1. Gorenje i gašenje
 - Osnovni pojmovi o gorenju
 - Osnovni pojmovi o gašenju
2. Opasnosti i mjere zaštite od požara
 - Uzroci i izvori nastanka požara
 - Uvjeti širenja požara
 - Zaštitne mjere pri držanju i rukovanju zapaljivim tekućinama i plinovima u objektima
 - Zaštita od požara na ložišnim uređajima
 - Zaštita od požara na električnim uređajima i instalacijama
3. Gašenje požara
 - Gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
 - Gašenje požara zapaljivih tekućina
 - Gašenje požara na ložećim uređajima
 - Gašenje požara u objektima
 - Gašenje požara na motornim vozilima
 - Gašenje požara na osobama
4. Aparati za gašenje
 - Aparati za gašenje prahom
 - Aparati za gašenje halonima
 - Aparati za gašenje ugljičnim dioksiškolom
 - Aparati za gašenje pjenom
 - Aparati za gašenje voškolu
5. Oprema za gašenje požara
 - Hidranti
 - Ključevi za hidrante
 - Cijevi
 - Spojnice za cijevi
 - Razdjelnice i sabirnice
 - Mlaznice
6. Postupanje radnika u slučaju požara
7. radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije (toplinska podstanica, kuhinja, poslovi održavanja)

Teoretski dio: 6 sati

Praktični dio: 2 sata

RASPORED RUČNIH VATROGASNIH APARATA

potreban broj vatrogasnih aparata po vrstama:

S - 6 = jedinični aparat za manje od 20 m²

S - 9 = jedinični aparat

Redni broj	Građevina - prostor	Požarno opterećenje (GJ/m ²)	S - 9	S - 6	CO ₂ -5
1.	škola - prizemlje	nisko	2	-	-
2.	škola – 1. kat	nisko	2	-	-
3.	soboslikarska radionica	nisko	-	1	-
4.	autolakirerska radionica	nisko	-	1	-
5.	stolarska radionica	nisko	2	-	-
6.	zidarska radionica	nisko	2	-	-

Voditelj upisnika (dan, mjesec i godina):_____

I LEGENDA

Požarno opterećenje HRN - U.J1.030

 $Q = Q_i(\text{imobilno}) + Q_m(\text{mobilno})$ GJ/m² $Q < 1$ GJ/m² = nisko požarno opterećenje 2 GJ/m² < $Q < 1$ GJ/m² = srednje požarno opterećenje $Q > 2$ GJ/m² = visoko požarno opterećenjeII LEGENDA

Q_i i Q_m je uzeto kao prosječna vrijednost iz austrijskih smjernica TRVB - 100/1997.g. tablica 2. i 6.2. za dotičnu vrstu aktivnosti (škola/radionica).

EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU
VATROGASNIH APARATA

vrsta aparata	položaj / tvornički broj	označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata	opće stanje vatrogasnog aparata	kompletnost vatrogasnog aparata	stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata	datum pregleda	potpis
S9		zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava		

Postupanje radnika u slučaju požara

Kako postupiti:

1. stanite i razmislite gdje se nalazite,
2. ovisno o vrsti događaja, zovite telefonski broj dežurstva policije (broj 192), vatrogasaca (broj 193) ili hitne pomoći (broj 194). Ne računajte da su već drugi dojavili o događaju. Umjesto gore navedenih brojeva možete nazvati i jedinstveni telefonski broj 112 za zaštitu i spašavanje.
3. počnite razgovor odmah govoreći polako i razgovijetno, što se dogodilo i da li su ljudi u opasnosti,
4. navedite točnu adresu mjesta nesreće i osobno dočekajte pomoć,
5. budite spremni dati daljnje informacije i osobne podatke (ime i prezime),
6. završite razgovor kada Vam služba koju ste kontaktirali to dozvoli,
7. ne telefonirajte na liniji dok ne dode pomoć. Služba koju ste kontaktirali možda treba daljnje informacije.

Dojava vatrogascima na telefonski broj 193

Procijenili ste da je potrebna pomoć vatrogasaca:

- pokušajte ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar ako to možete učiniti bez opasnosti za sebe ili druge. Ako ne možete sami ugasiti požar nazovite bez odlaganja vatrogasce na telefonski broj 93. U slučaju nemogućnosti pozivanja na broj 193, možete nazvati broj 112,
- zatražite pomoć susjeda ili prolaznika,
- pokrenite evakuaciju ljudi i imovine iz ugroženog prostora,
- moguće posljedice događaja ne treba podcjenjivati niti precjenjivati.

Djelujte tako da sprječavate paniku,

- pobrinite se da netko sačeka vatrogasce na ulazu u objekt i zapovjedniku postrojbe prenese bitne informacije,
- ukoliko je to moguće, pobrinite se za očuvanje tragova nesreće. Namjerno uništavanje ili prikrivanje tragova nesreće može se tretirati kao kazneno djelo.

Dojava požara može biti automatska preko vatrodojavnog uređaja (rjeđi slučaj), ili najčešće preko telefona. Ako ste samo posumnjali u požar tako da ste primijetili dim ili osjetili miris plina koji izlazi iz instalacije ili plinske boce, nazovite bez bojazni vatrogasce na broj 93.

Naglašavamo da se vatrogasne intervencije ne naplacuju ukoliko su obavljene u cilju izravnog spašavanja ljudi i imovine.

Pri telefoniranju govorite polako i razgovijetno i dajte sljedeće podatke:

- Predstavite se!
- Gdje se dogodilo?!

Navedite adresu gdje je pomoć vatrogasaca potrebna.

- Koja vrsta nesreće?!

Nastojte ukratko opisati specifičnu prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, dali se cula eksplozija...

- Posebne okolnosti?!

Ima li unesrećenih i ugroženih? Ima li posebnih opasnosti – primjerice od eksplozije, urušavanja i slično. Zatražite savjet što da učinite ukoliko ste u nedoumici.

Zapamtite da dojava mora biti kratka i jasna. Zabilježene su dojave o požaru ili eksploziji gdje dojavitelji uslijed doživljenog šoka nisu znali reći na kojoj se adresi nalaze.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

- Djelujte oprezno, ali bez odgode
 - pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem,
 - u obiteljskim zgradama razmotrite mogućnosti evakuacije kroz prozore i preko krova.
- Izbjegavajte dim
 - izbjegavajte udisati produkte izgaranja,
 - već nakon kratkog izlaganja dimu osoba gubi svijest, što dim često čini opasnijim od samog plamena. Većina ljudi stradava uslijed gušenja ili trovanja produktima izgaranja. Znajte da zona zadimljenja može biti stotinama puta veća od zone djelovanja plamena. Pojedini objekti su tako građeni da sprječavaju širenje požara i produkata izgaranja iz jedne u drugu prostoriju u određenom vremenskom razdoblju,
- Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje. Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.
- Ograničite širenje požara. Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese, tepihe.


- Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti. Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja! Gašenje prepustite vatrogascima.
- Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.
- Gašenje
 - ne podcjenjujte male požare,
 - gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,
 - na otvorenom prostoru gasite niz vjetar. Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprskaju zapaljiva tekućina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,
 - gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar dulje zadrži u prostoriji gdje je i nastao.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Broj: 511-19-36-UP-I-14227/1-1995.
 Zagreb, 14. studenog 1995.



Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 58/93), pozivom na točku II Privremenog rješenja o ovlaštenjima za potpisivanje rješenja iz područja zaštite od požara broj: 511-01-72-22584/1-1993. od 22. srpnja 1993. god., načelnik Policijske uprave Zagrebačke u postupku razvrstavanja građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara, donosi

RJEŠENJE

- I Građevine i prostor na lokaciji u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 13, koje koristi Obrtničko-industrijska graditeljska škola iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 13, razvrstavaju se u III kategoriju ugroženosti od požara.
- II Obrtničko-industrijska graditeljska škola iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 13, dužna je:
 - Rasporediti najmanje 1 djelatnika koji neposredno organizira i brine se o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

Rok za provedbu mjere iz točke II je 6 mjeseci po pravomoćnosti rješenja.

Obrazloženje

Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska uprava Zagrebačka, po službenoj dužnosti, pokrenulo je postupak za razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara za građevine i prostore na lokaciji u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 13, koje koristi Obrtničko-industrijska graditeljska škola iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 13.

Provedenim postupkom utvrđeno je da Obrtničko-industrijska graditeljska škola iz Zagreba, Avenija V.Holjevca 13, na navedenoj lokaciji ima prostorije u kojima se okuplja do 500 osoba.

Temeljem utvrđenih činjenica, građevine i prostor na lokaciji u Zagrebu, Avenija V.Holjevca 13, razvrstani su u III kategoriju, sukladno članku 6. stavak 1. točka 11. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara.

Mjera iz točke II izreke rješenja određena je sukladno članku 7. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara.

Rok za provedbu mjere određen je sukladno članku 99. Zakona o općem upravnom postupku.

Ovo rješenje je konačno.

Ovo rješenje je oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. točke 24. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 97/93).

UPUTA O PRAVNOM LJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE

Pol. Pomoćnik Karamarko
Pouch



Dostaviti:

1. Obrtničko-industrijska graditeljska škola
10020 Zagreb
Avenija V.Holjevca 13
2. Odjel zaštite od požara
i eksploziva MUP-a RH
3. Pismohrana - ovdje.